

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском, районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 79п-28-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«21» июня 2021г.

Приморско-Ахтарский район

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 114р-28-2021 от 29.03.2021г в помещении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 «Волшебная полянка» свидетельство о государственной регистрации 11523692000079, выявлены нарушения санитарного законодательства: В горячем цехе стол для работы с тестом цельнометаллический, вместо положенного деревянного, из твердых лиственных пород; в имеющемся холодильном оборудовании (6 единиц) отсутствуют контрольные термометры; на пищеблоке в горячем цехе установлено наличие 3-х источников света в неисправном состоянии; 16.06.2021 при рассмотрении, в территориальном отделе, протокола измерения освещенности № 1607.21/2/К от 26.05.2021, экспертного заключения № 4218/31 от 31.05.2021 информационного письма вх. № 3528 от 02.06.2021 установлено, что результаты измерений искусственной освещенности проведенные 24.05.2021 в МБДОУ № 9 в помещениях 1 подготовительная группа, старшая группа, 2 подготовительная группа, 1 средняя группа, 2 средняя группа - ниже нормируемых, при норме не менее 400лк, составили 274 лк, 303 лк, 290 лк, 289 лк, 279 лк соответственно.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1.1. Оборудовать горячий цех деревянным столом из твердых лиственных пород для работы с тестом, п. 2.4.6.2 2.4.3648-20 ;	<u>01.10. 2021г.</u>
1.2. 6 единиц холодильного оборудования обеспечить контрольными термометрами, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;	<u>01.10. 2021г.</u>
1.3 На пищеблоке в горячем цехе обеспечить исправными источниками света, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;	<u>01.10. 2021г.</u>
1.4 Параметры искусственной освещенности в помещениях 1 подготовительная группа, старшая группа, 2 подготовительная группа, 1 средняя группа, 2 средняя группа привести в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	<u>01.10. 2021г.</u>

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 11, ст. 17, ст. 28, ст. 29, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ


Ответственным за выполнение предписания является: МБДОУ № 9, в лице законного представителя заведующего Ивановой Инны Александровны

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законодательством.

За невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах Сидорского С.Н. по адресу ст. Каневская, ул. Герцена, 82 в срок **до «01» октября 2021 г.**

Ведущий специалист-эксперт Босикова Н.И.
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)



(подпись)

Предписание получил

Иванова И.А.

21.06.2021г.