ПАСПОРТ

Общественное здание 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение № 9

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) **Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск Гоголя 4**

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНИ:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 07.2023

Фактическая дата обследования: 11.07.2023

Организация:

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны /	Категории	Нормативные	Соответствует /	Π римечания 1 /
элементы объекта	инвалидов²	требования	не соответствует	Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	K	не менее 1,2 м	Соответствует	n. 5.1.7 CII 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная	K	наличие	Соответствует	n. 5.1.5 CII
неровность при высоте порога или перепаде				59.13330.2020
высот у калитки 20 см и более				
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	0, C	90 см.	Наличие	п. 5.1.13 СП
				59.13330.2020
Дополнительные разделительные	0, C	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП
двусторонние поручни (при ширине				59.13330.2020
лестницы на входе 4,0 м и более)				
Высота подъема ступеней	0, C	12 - 15 cm.	Наличие	п. 5.1.12 СП
				59.13330.2020
Ширина ступеней	0, C	35 - 40 cm.	Наличие	п. 5.1.12 СП
				59.13330.2020
The state of the s				

¹ 01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

К – инвалиды-колясочники, 0 – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

				59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху	K, O, C	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП
и внизу с нетравмирующим окончанием,				59.13330.2020
выступающие за границы лестничных				
маршей на 30 см				
Непрерывные по всей длине ограждения и	0, C	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП
поручни с двух сторон				59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели	С	наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП
перед лест-ницей	-			59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную				
лестницу на входе				
/са при продольном	K	не более 15,0	Соответствует	п. 5.1.14 СП
уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25)		м.		59.13330.2020
(включительно)				
Длина марша пандуса при продольном	K	не более 12 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП
уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20)				59.13330.2020
(включительно)				
Длина марша пандуса при продольном	K	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП
уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7)				59.13330.2020
(включительно)				
Длина марша пандуса при продольном	K	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП
уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5)				59.13330.2020
(включительно)				
Уклон пандуса	K	не более 80 ‰	Не требуется	п. 5.1.14 СП
				59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем	K	не менее 1,5 X	Соответствует	п. 5.1.16 СП
окончании пандуса		1,5 m.		59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша	0	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП
пандуса высотой не менее 5 см				59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	K, 0	наличие	Наличие	п. 5.1.16 СП

				39.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	K	0,7 м.	Соответствует	n. 5.1.16 CII 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	0	0,9 м.	Соответствует	n. 5.1.16 CII 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	K	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	n. 5.1.16 CII 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную	K	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП
лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)				59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	Ж	наличие	Не требуется	n. 5.1.14 CII 59.13330.2020
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	K	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	О	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	слуги)			
Ширина пути движения в коридорах,	K	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП
галереях и т.п.				59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП

				Обслуживание в кабинете
п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	Соответствует	не менее 1,0 м.	K	Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги
n. 8.1.7 CII 59.13330.2020	Соответствует	не более 0,8 – 0,85 м	K	Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.
		м от пола		
n. 8.1.7 CII 59.13330.2020	Соответствует	не выше 1,2 м и не ниже 0,4	K	Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)
		м от пола		
59.13330.2020	,	и не ниже 0,3		оборудования:(при расположении сбоку)
п. 8.1.7 СП	Соответствует	не выше 1,4 м	K	Размещение технологического и иного
		одного места		сооружений различного назначения
59.13330.2020		но не менее	Э	посетителей общественных зданий и
п. 8.1.4 СП	Соответствует	не менее 5 %,	K, O, C,	Места для инвалида в зоне обслуживания
				и сооружениях
				групп населения в общественных зданиях
				Места обслуживания маломобильных
				Зона оказания услуги
				стоящей опоре)
59.13330.2020				пути движения, выступ (на отдельно
п. 6.2.6 СП	Соответствует	не более 30 см.	С	Конструктивные элементы и устройства на
59.13330.2020	3			пути движения, выступ (на стенах)
п. 6.2.6 СП	Соответствует	не более 10 см.	С	Конструктивные элементы и устройства на
59.13330.2020		CM.		
п. 6.2.4 СП	Соответствует	не более 1,4	K	Высота порогов или перепад высот
				на лестничную клетку
59.13330.2020	9			стене, выходов из коридоров и помещений
п. 6.2.4 СП	Соответствует	не менее 0,9 м.	K	Ширина дверных и открытых проемов в
59.13330.2020				оборудованием и мебелью

Ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП
				59.13330.2020
Высота порога	K	не более 1,4	Соответствует	п. 6.2.4 СП
		CM.		59.13330.2020
Ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП
				59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85	Соответствует	п. 8.1.7 СП
		м.	ū	59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75	Соответствует	п. 8.1.7 СП
		х 0,5 м		59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не	Соответствует	п. 6.2.2 СП
		менее 1,4 м.		59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего	0, C, K	5 % (но не	Соответствует	п. 6.3.2 СП
количества	- I	менее 1)	1	59.13330.2020
Информационные таблички помещений	K, O, C,	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП
(выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом),	_			39.13330.2020
размещенные со стороны дверной ручки на				
высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии				
0,1-0,5 м от края двери				
Размер кабины (ширина х глубина)	Г, К, О,	не менее 1,65 /	Соответствует	п. 6.3.7 СП
	С	2,2 м		59.13330.2020
Ширина двери кабины	K	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП
				59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-	K	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП
коляски рядом с унитазом				59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не	Соответствует	п. 6.3.3 СП
		менее 1,4 м.		59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Соответствует	п. 6.3.3 СП

				£0 10000 0000
				39.13330.2020
Система тревожной сигнализации,	K	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП
обеспечивающая связь с персоналом				59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами	K, O, C,	наличие	Соответствует	п. 6.5.1 СП
доступных элементов здания, указатели	Γ		,	59.13330.2020
направления движения				
Информирующие тактильные таблички для	K, O, C,	наличие	Соответствует	п. 6.5.9 СП
идентификации помещений (рядом с дверью	Т			59.13330.2020
со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2				
до 1,6 м с дублирование рельефными				
знаками			7	
Технические средства информации,	C, I	наличие	Соответствует	п. 6.5.2 СП
обеспечивающие визуальную, звуковую и				59.13330.2020
тактильную информацию				
1				

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта		Степень доступности	тупности	
	(доступен «+», недост		упен «-», не требует приспособления «#»	ления «#»)
	K	0	С	Γ
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень	Доступно	Доступность объекта для от	отдельных категорий инвалидов	нвалидов
	доступности объекта				
		K	0	С	П
Объект доступен Х	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«11» июля 2023г.

Дага составления Паспорта

Специалист 1 категории, контрактный управляющий

Николаенко.А.Н.